



WYMAGANA IŁOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI:

- W STREFIE SP3 - 12 kg,
- W STREFIE SP4 - 2 kg.

Temat:	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UNIwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Budynek "C" PRZY UL. TOWAROWEJ 53 W POZNANIU		
	Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIAMA		
Nr rys.: 03	Skala: 1:150	Aktualizacja: Kwiecień 2024	Data: Listopad 2017
<p>© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozprzestrzeniane i kopiowane jedynie w całości.</p> <p>Autor opracowania: J.P. Projekt Jacek Podjama</p>			