



WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI:
- W STREFIE SP1 - 2 kg,
- W STREFIE SP2 - 2 kg.

LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- HYDRANT DN 25
- URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE. ZAMYKAĆ!
- KLUCZ DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
- CENTRALA ODDYMIANIA
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
- STREFA ZAGROŻENIA POŻAREM

KONDYGNACJA NIE JEST PRZEZNACZONA NA POBYT LUDZI

Temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - BUDYNEK "C" PRZY UL. TOWAROWEJ 53 W POZNANIU			
Nazwa rysunku: RZUT PIWNICY			
Nr rys.: 02	Skala: 1:150	Aktualizacja: Kwiecień 2024	Data: Listopad 1994 r.
© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości. Autor opracowania: J.P. Projekt Jacek Podyma			