

SP nr 11
PM, Q < 500 MJ/m²

SP nr 12
PM, Q < 500 MJ/m²

SP nr 2
ZL III

SP nr 8
PM, Q < 500 MJ/m²

BRAMA PPOŻ EI60

PRZEDSIONEK
OBUDOWA REI60

SP nr 5
PM, Q < 500 MJ/m²

SP nr 1
ZL III

STREFA POŻ. WENTYLATORNI
OBUDOWA REI120

SP nr 7
PM, Q < 500 MJ/m²

SP nr 1
ZL III

SP nr 5
PM, Q < 500 MJ/m²

SP nr 6
PM, Q < 500 MJ/m²


SP nr 15
PM, Q < 500 MJ/m²

SP nr 13
PM, Q < 500 MJ/m²

WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI:
ZL III - 6 kg
PM - 16 kg

WNIKA -2 2543,64

- 2 1 HALA PARKINGU 1498,5
- 2 2 RAMPA ZJAZD/WYJAZD 275,31
- 2 3 PRZEDSIONEK PPOŻ 2,39
- 2 4 PRZEDSIONEK PPOŻ 2,39
- 2 5 POM. GOSPODARCZE 5,08
- 2 6 POM. GOSPODARCZE 5,2
- 2 7 POM. SEPARATORA 7,72
- 2 8 HYDROFOROWNIA 80,22
- 2 9 MAGAZYN 34,86
- 2 10 SZATNIA DAMSKA 10,02
- 2 11 SZATNIA MĘSKA 14,32
- 2 12
- 2 13 POM. GOSPODARCZE 58,49
- 2 14 HOL 67,27
- 2 15 CENTR. WENT. + kanały 284,37
- 2 16 CENT. WENTYLACYJNA 64,84
- 2 17 KOMUNIKACJA 16,77
- 2 18 KOMORA ODDYMIANIA 23,32
- 2 19 KLATKA SCHODOWA C 43,50
- 2 20 SZYBY WIND 6,60
- 2 21 KLATKA SCHODOWA A 33,95
- 2 22 SZYBY WINDY 4,47



LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- GAŚNICA XX kg
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN33
- ALARMOWY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
- RĘCZNE URUCHAMIANIE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- DRZWI PPRZECIWOPOŻAROWE. ZAMYKAĆ!
- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W DÓŁ
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W GÓRĘ
- DRZWI EWAKUACYJNE
- KONTROLA DOSTĘPU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU OKREŚLONA NA PODSTAWIE § 236.6 [WT]
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ZAMKNIĘĆ POŻAROWYCH
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

KONDYGNACJA NIE PRZEZNACZONA NA STAŁY POBYT LUDZI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

CENTRUM EDUKACYJNE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
UNIWERSYTEU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
POZNAŃ, UL. TOWAROWA 55

RZUT KONDYGNACJI -2Skala: 1:200
Sierpień 2017