



LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- GAŚNICA TYP XX kg
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN33
- ALARMOWY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
- RĘCZNE URUCHAMIANIE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE. ZAMYKAĆ!
- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W DÓŁ
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W GÓRĘ
- DRZWI EWAKUACYJNE
- KONTROLA DOSTĘPU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU OKREŚLONA NA PODSTAWIE § 236.6 [WT]
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI

- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ZAMKNIĘĆ POŻAROWYCH
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

PIĘTRO 4 1476,60

4 1	SALA WYKŁADOWA	156,40
4 2	POKÓJ PRACOWNICZY	20,39
4 3	POKÓJ PRACOWNICZY	13,96
4 4	POKÓJ PRACOWNICZY	21,12
4 5	POKÓJ PRACOWNICZY	21,31
4 6	POKÓJ PRACOWNICZY	21,12
4 7	POKÓJ PRACOWNICZY	13,96
4 8	POKÓJ PRACOWNICZY	13,74
4 9	WC MĘSKIE	17,89
4 10	WC NIEPEŁNOSP.	3,85
4 11	WC DAMSKIE	23,44
4 12	LABORATORIUM 36M	99,06
4 13	LABORATORIUM 36M	99,25
4 14	SERWEROWNIA	23,14
4 15	KOMUNIKACJA	131,11
4 16	KOMUNIKACJA - HOL	465,37
4 17	BUFET	34,05
4 18	PRZYGOTOWALNIA	17,25
4 19	ZMYWALNIA	6,96
4 20	POM. SOCJALNE	5,80
4 21	POM.	PORZĄDKOWE 1,88
4 22	WC	2,97
4 23	KORYTARZ	6,44
4 24	AUD.3 - POZ. GÓRNY	44,90
4 25	AUD.3 - WIDOWNIA	155,32
4 26	POM. GOSPODARCZE	6,61
4 27	KLATKA SCHODOWA D	28,19
4 28	KLATKA SCHODOWA A	21,12

PRZYJĘTA MAKSYMALNA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ NA IV PIĘTRZE BUDYNKU WYNOŚI 460 OSÓB

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
CENTRUM EDUKACYJNE USŁUG ELEKTRONICZNYCH UNIWERSYTEU EKONOMICZNEGO W POZNANIU POZNAŃ, UL. TOWAROWA 55	
RZUT KONDYGNACJI +4	Skala: 1:200 Sierpień 2017

WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI - 34 kg