



LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- GAŚNICA TYP XX kg
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN33
- ALARMOWY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
- RĘCZNE URUCHAMIANIE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE. ZAMYKAĆ!
- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W DÓŁ
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W GÓRĘ
- DRZWI EWAKUACYJNE
- KONTROLA DOSTĘPU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU OKREŚLONA NA PODSTAWIE § 236.6 [WT]
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ZAMKNIĘĆ POŻAROWYCH
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

PIWNICA -1 1998,08

- 1 1 HALA PARKINGU 1432,7
- 1 2 PRZEDSIONEK PPOŻ 2,39
- 1 3 PRZEDSIONEK PPOŻ 2,39
- 1 4 POM. GOSPODARCZE 5,08
- 1 5 PRZEDSIONEK PPOŻ 6,3
- 1 6 POM. ZBIORNIKA 37,04
- 1 7 WĘZEL CO 26,45
- 1 8 SZATNIA 106,9
- 1 9 HOL 72,63
- 1 10 POM. GOSP. (aud.) 59,91
- 1 11 AUD. 1 - POZ. DOLNY 89,28
- 1 12 ROZDZIELNIA ELEKTR. 34,27
- 1 13 POM. TECHNICZNE 12,12
- 1 14 KLATKA SCHODOWA C 46,34
- 1 15 SZYBY WIND 6,6
- 1 16 KLATKA SCHODOWA A 36,27
- 1 17 KLATKA SCHODOWA B 21,41

WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI:
ZL III - 8 kg
PM - 14 kg

PRZYJĘTA MAKSYMALNA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW
MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ NA
KONDYGNACJI -1 BUDYNKU WYNOŚI 143 OSOBY

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

CENTRUM EDUKACYJNE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
UNIWERSYTEU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
POZNAŃ, UL. TOWAROWA 55

RZUT KONDYGNACJI -1

Skala: 1:200
Sierpień 2017