



WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI 21 kg.

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- GAŚNICA TYP XX kg
- DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

- KOC GAŚNICZY
 - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
 - HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
 - URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
 - PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
 - KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
 - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBUDZI
 - DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE O KLASIE ODPORNOSTI OGNIOWEJ EI 60
 - DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE O KLASIE ODPORNOSTI OGNIOWEJ EI 30
 - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZLIII

PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚI MAX. 134.

temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - BUDYNEK "A" I BUDYNEK "B"
ORAZ PAWILONY, PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 / 12 W POZNANIU

Nazwa rysunku: BUDYNEK "A" SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT PRZYZIEMIA

Nr rys.:	Skala:	Data:
10	1:150	lipiec 2019

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24 poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.
Autor opracowania: J. P. Prokci, leśnik Podluzia