

LEGENDA

- GRANICA DZIAŁKI
- OBIEKT OBJĘTY OPRACOWANIEM
- ¤ BUDYNEK "A" - GMACH GŁÓWNY
- ¤ BUDYNEK "A" - SKRZYDŁO WSCHODNIE
- ¤ BUDYNEK "B"
- ¤ PAWILON ADMINISTRACYJNY
- ¤ PAWILON WENTYLATOROWNIA - GARAŻE
- PORTIERNIA
- BUDYNKI SĄSIEDNIE
- DROGA POŻAROWA WYZNACZONA W PASIE DROGOWYM
- OGRODZENIE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE Z BUDYNKU
- 16,0 - ODLEGŁOŚĆ OBIEKTU CHRONIONEGO DO HYDRANTA ZEWNĘTRZNEGO
- 9,5 - ODLEGŁOŚĆ OBIEKTU DO OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH
- HYDRANT ZEWNĘTRZNY
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- KUREK GŁÓWNY INSTALACJI GAZOWEJ
- MIEJSCE ZBIÓRKI PO EWAKUACJI
- WJAZD NA TEREN OGRODZONY
- STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

SZCZEGÓŁY INSTALACJI GAZOWEJ ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA SCHEMACIE INSTALACJI GAZOWEJ.

ZL I + ZL III

PARAMETRY BUDYNKU A:

	GMACH GŁÓWNY	SKRZYDŁO WSCHODNIE
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:	2100 m²	700 m²
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA:	9710,0 m²	3160,0 m²
GRUPA WYSOKOŚCI:	ŚREDNIOWYSOKI	ŚREDNIOWYSOKI
WYSOKOŚĆ:	24,5 m	16,88 m
LICZBA KONDYGNACJI:	6	5

PARAMETRY BUDYNKU B:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:	1724,5 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:	6.300,0 m²
KUBATURA:	26.000,0 m³
GRUPA WYSOKOŚCI:	ŚREDNIOWYSOKI
WYSOKOŚĆ:	24,5 m
LICZBA KONDYGNACJI:	6

ZL III + PM

PARAMETRY PAWILONU WENTYLATOROWNIA - GARAŻE:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:	580 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:	500 m²
KUBATURA:	2500 m³
GRUPA WYSOKOŚCI:	NISKI
WYSOKOŚĆ:	4,3 m
LICZBA KONDYGNACJI:	1

PARAMETRY PAWILONU ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWEGO:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:	330 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:	290 m²
KUBATURA:	1100 m³
GRUPA WYSOKOŚCI:	NISKI
WYSOKOŚĆ:	4 m
LICZBA KONDYGNACJI:	1

Temat: 'INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - BUDYNEK "A" I BUDYNEK "B" ORAZ PAWILONY, PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 I 12 W POZNANIU

Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY

Nr rys.:	Skala:	Data:
01	1:500	Lipiec 2019

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24 poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.
Autor opracowania: J.P.Projekt Jacek Podyma