



WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI 18 kg.



LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- GAŚNICA XX kg
- DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
- KOC GAŚNICZY
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
- URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZLIII
PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚI MAX. 92.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - BUDYNEK "A" I BUDYNEK "B" ORAZ PAVILONY, PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 I 12 W POZNANIU		
Nazwa rysunku:	BUDYNEK "A" SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT III PIĘTRA	
Nr rys.:	14	Skala: 1:150
Data:		Lipiec 2019
© Wierszko & Partners - Architektura i Inżynieria - Pracownia Projektowa i Inżynierska - ul. T. Kościuszki 10, 60-115 Poznań, tel. 61 83 11 11 11, e-mail: biuro@wierszko.pl, www.wierszko.pl (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) Wskazać odpowiednie dane wg pozostawionej i kopowanej w edycji: 1994r.		