



WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI 21 kg.



- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO

- → - KIERUNEK EWAKUACJI

- WYJŚCIE EWAKUACYJNE

- GAŠNICA TYP ABC 6 kg

- GAŠNICA XX kg

- TYP**
 - DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA
XX kg
WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

- KOC GAŚNICZY

- RECZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25

- PRZECIWPÓZAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU

- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO

- - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB
W POMIESZCZENIU

- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT
LUDZI

- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZLIII

PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚI MAX. 35.

temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - BUDYNEK "A" I BUDYNEK "B"
ORAZ PAWILONY, PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 / 12 W POZNANIU

Nazwa rysunku: BUDYNEK "A" SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT II PIĘTRA

Nr rys.:	Skala:	Data:
----------	--------	-------

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.
Autor opracowania: J.P. Projekt Jacek Podjyma