



SP nr 11
PM, Q < 500 MJ/m²

SP nr 2
ZL I

SP nr 9
PM
Q < 500 MJ/m²

SP nr 2
ZL I

SP nr 8
PM, Q < 500 MJ/m²

SP nr 7
PM, Q < 500 MJ/m²

SP nr 4
PM, Q < 500 MJ/m²

SP nr 7
PM, Q < 500 MJ/m²

SP nr 4
PM, Q < 500 MJ/m²


SP nr 6
PM, Q < 500 MJ/m²

SP nr 18
PM, Q < 500 MJ/m²

SP nr 13
PM,
Q < 500 MJ/m²

SP nr 14
PM,
Q < 500 MJ/m²

WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI:
ZL III - 8 kg
PM - 14 kg



LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- GAŚNICA TYP XX kg
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN33
- ALARMOWY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
- RĘCZNE URUCHAMIANIE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- DRZWI PPRZECIWOPOŻAROWE. ZAMYKAĆ!
- NIE UŻYWAĆ DŻWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W DÓŁ
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W GÓRĘ
- DRZWI EWAKUACYJNE
- KONTROLA DOSTĘPU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU OKREŚLONA NA PODSTAWIE § 236.6 [WT]
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ZAMKNIĘĆ POŻAROWYCH
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

PRZYJĘTA MAKSYMALNA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ NA KONDYGNACJI -1 BUDYNKU WYNOŚI 143 OSOBY

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
BUDYNEK D UNIWERSYTEU EKONOMICZNEGO W POZNANIU POZNAŃ, UL. TOWAROWA 55	
RZUT KONDYGNACJI -1	Skala: 1:200 Sierpień 2017