




WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI:
ZL III - 6 kg
PM - 16 kg



LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- GAŚNICA TYP XX kg
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN33
- ALARMOWY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
- RĘCZNE URUCHAMIANIE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- DRZWI PPRZECIWOPOŻAROWE. ZAMYKAĆ!
- NIE UŻYWAĆ DŻWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W DÓŁ
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W GÓRĘ
- DRZWI EWAKUACYJNE
- KONTROLA DOSTĘPU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU OKREŚLONA NA PODSTAWIE § 236.6 [WT]
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ZAMKNIĘĆ POŻAROWYCH
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

KONDYGNACJA NIE PRZEZNACZONA NA STAŁY POBYT LUDZI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

BUDYNEK D
UNIWERSYTEU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
POZNAN, UL. TOWAROWA 55

RZUT KONDYGNACJI -2 Skala: 1:200
Sierpień 2017