N

WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO
NA KONDYGNACJI - 34 kg

Piętro 1

Piętro	Nr. pom	Nazwa	Powierzchnia
1	1	Sala wykładowa	118,35 m2
1	2	Pokój pracowniczy	28,96 m2
1	3	Pokój pracowniczy	27,88 m2
1	4	Pom. pomocnicze	3,68 m2
1	5	Pokój pracowniczy	20,53 m2
1	6	Pokój pracowniczy	21,40 m2
1	7	Pokój pracowniczy	14,00 m2
1	8	Pokój pracowniczy	14,06 m2
1	9	Pokój pracowniczy	14,00 m2
1	10	Komunikacja	32,95 m2
1	11	Pokój pracowniczy	21,40 m2
1	12	Pokój pracowniczy	21,20 m2
1	13	WC	3,62 m2
1	14	WC Męskie	21,70 m2
1	15	WC dla osób z niepełnospr.	4,53 m2
1	16	WC Damskie	28,92 m2
1	17	Laboratorium	98,42 m2
1	18	Laboratorium	42,97 m2
1	19	Laboratorium	54,23 m2
1	20	Serwerownia	22,38 m2
1	21	Komunikacja	131,36 m2
1	22	Komunikacja	318,00 m2
1	23	Komunikacja	25,22 m2
1	24	Sterownia	12,77 m2
1	25	Pokój pracowniczy	21,43 m2
1	26	Pokój pracowniczy	13,52 m2
1	27	WC	3,98 m2
1	28	Pom. gospodarcze	4,62 m2
1	29	Magazyn	9,00 m2
1	30	WC Męskie	27,04 m2
1	31	WC Damskie	30,84 m2
1	32	Pom. porządkowe	4,98 m2
1	33	Pom. pomocnicze	15,17 m2
1	34	Pom. gospodarcze	36,07 m2
1	35	Audytorium 2, poz. dolny	92,44 m2
1	36	Klatka schodowa A1	23,27 m2
1	37	Pom. pomocnicze	5,55 m2
1	38	Klatka schodowa C1	35,73 m2
1	39	Klatka schodowa B1	36,39 m2
1	40	Klatka schodowa A2	34,78 m2
1	41	Łącznik	38,32 m2
		Razem	1535,66 m2

LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- TYP XX kg — GAŚNICA XX kg
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- DN 25 — HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
- DN 33 — HYDRANT WEWNĘTRZNY DN33
- ALARMOWY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- U.ODDYM. — URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
- D. PPOŻ. — RĘCZNE URUCHAMIANIE DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- DRZWI PPRZECIWPOŻAROWE. ZAMYKAĆ!
- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W DÓŁ
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W GÓRĘ
- DRZWI EWAKUACYJNE
- KONTROLA DOSTĘPU
- 15 OS. — PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- 16 OS.* — PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU OKREŚLONA NA PODSTAWIE § 236.6 [WT]
- (-) — POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- CSP — CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
- CZP — CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ZAMKNIĘĆ POŻAROWYCH
- COD — CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

PRZYJĘTA MAKSYMALNA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW
MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ
NA I PIĘTRZE BUDYNKU WYNOSI 351 OSÓB

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

BUDYNEK **D**
UNIWERSYTEU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
POZNAŃ, UL. TOWAROWA 55

RZUT KONDYGNACJI +1

Skala: 1:200
Sierpień 2017