



WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI 14 kg.

- LEGENDA:**
- GRANICA STREF POŻAROWYCH
 - POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
 - KIERUNEK EWAKUACJI
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - GAŚNICA TYP ABC 6 kg
 - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
 - HYDRANT DN 25
 - URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
 - PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
 - DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE. ZAMYKAĆ!
 - KLUCZ DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO

- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- 15 OS. - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- (-) - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- PRZCISK PRZEWIETRZANIA
- CENTRALA ODDYMIANIA
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
- STREFA ZAGROŻENIA POŻAREM
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚI 97

Temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UNIwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Budynek "C" przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu			
Nazwa rysunku: RZUT II PIĘTRA			
Nr rys.: 06	Skala: 1:150	Aktualizacja: Marzec 2026	Data: Listopad 2017
<small>© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpisywane i kopiowane jedynie w całości. Autor opracowania: J.P. Projekt Jacek Podjama</small>			