



WIAZD Z UL. TOWAROWEJ

CENTRUM EDUKACYJNE
USŁUG ELEKTRONICZNYCH

WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI 14 kg.

LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- HYDRANT DN 25
- URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE. ZAMYKAĆ!
- KLUCZ DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO

- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- 15 OS. - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- (-) - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- PRZCISK PRZEWIETRZANIA
- CENTRALA ODDYMIANIA
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
- STREFA ZAGROŻENIA POŻAREM

PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚI 80

Temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UNIwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Budynek "C" PRZY UL. TOWAROWEJ 53 W POZNANIU			
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU			
Nr rys.: 04	Skala: 1:150	Aktualizacja: Marzec 2026	Data: Listopad 2017
<small>© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpisywane i kopiowane jedynie w całości. Autor opracowania: J.P. Projekt Jacek Podyma</small>			