



WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO
NA KONDYGNACJI - 34 kg

Piętro 1			
Piętro	Nr. pom	Nazwa	Powierzchnia
1	1	Sala wykładowa	118,35 m ²
1	2	Pokój pracowniczy	28,96 m ²
1	3	Pokój pracowniczy	27,88 m ²
1	4	Pom. pomocnicze	3,68 m ²
1	5	Pokój pracowniczy	20,53 m ²
1	6	Pokój pracowniczy	21,40 m ²
1	7	Pokój pracowniczy	14,00 m ²
1	8	Pokój pracowniczy	14,06 m ²
1	9	Pokój pracowniczy	14,00 m ²
1	10	Komunikacja	32,95 m ²
1	11	Pokój pracowniczy	21,40 m ²
1	12	Pokój pracowniczy	21,20 m ²
1	13	WC	3,62 m ²
1	14	WC Męskie	21,70 m ²
1	15	WC dla osób z niepełnospr.	4,53 m ²
1	16	WC Damskie	28,92 m ²
1	17	Laboratorium	98,42 m ²
1	18	Laboratorium	42,97 m ²
1	19	Laboratorium	54,23 m ²
1	20	Serwerownia	22,38 m ²
1	21	Komunikacja	131,36 m ²
1	22	Komunikacja	318,00 m ²
1	23	Komunikacja	25,22 m ²
1	24	Sterownia	12,77 m ²
1	25	Pokój pracowniczy	21,43 m ²
1	26	Pokój pracowniczy	13,52 m ²
1	27	WC	3,98 m ²
1	28	Pom. gospodarcze	4,62 m ²
1	29	Magazyn	9,00 m ²
1	30	WC Męskie	27,04 m ²
1	31	WC Damskie	30,84 m ²
1	32	Pom. porządkowe	4,98 m ²
1	33	Pom. pomocnicze	15,17 m ²
1	34	Pom. gospodarcze	36,07 m ²
1	35	Audytorium 2, poz. dolny	92,44 m ²
1	36	Klatka schodowa A1	23,27 m ²
1	37	Pom. pomocnicze	5,55 m ²
1	38	Klatka schodowa C1	35,73 m ²
1	39	Klatka schodowa B1	36,39 m ²
1	40	Klatka schodowa A2	34,78 m ²
1	41	Łącznik	38,32 m ²
Razem			1535,66 m ²

- LEGENDA:**
- GRANICA STREF POŻAROWYCH
 - POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
 - KIERUNEK EWAKUACJI
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - GAŚNICA TYP ABC 6 kg
 - GAŚNICA XX kg
 - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
 - HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
 - HYDRANT WEWNĘTRZNY DN33
 - ALARMOWY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
 - URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
 - RĘCZNE URUCHAMIANIE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH
 - PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - DRZWI PPRZECIWOPOŻAROWE. ZAMYKAĆ!
 - NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
 - KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
 - KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
 - KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W DÓŁ
 - KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W GÓRĘ
 - DRZWI EWAKUACYJNE
 - KONTROLA DOSTĘPU
 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU OKREŚLONA NA PODSTAWIE § 236.6 [WT]
 - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
 - DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
 - DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
 - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
 - CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ZAMKNIĘĆ POŻAROWYCH
 - CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
 - STREFA WYPOCZYNKU (KRZESŁA, STOLIKI, KANAPY)

PRZYJĘTA MAKSYMALNA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW
MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ
NA I PIĘTRZE BUDYNKU WYNOŚI 361 OSÓB

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

BUDYNEK D
UNIwersyteu Ekonomicznego w Poznaniu
POZNAŃ, UL. TOWAROWA 55

RZUT KONDYGNACJI +1

Skala: 1:200
MAJ 2025