



WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI:
ZL III - 6 kg
PM - 16 kg



LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- GAŚNICA TYP XX kg
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN33
- ALARMOWY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
- RĘCZNE URUCHAMIANIE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE. ZAMYKAĆ!
- NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W DÓŁ
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W GÓRĘ
- DRZWI EWAKUACYJNE
- KONTROLA DOSTĘPU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU OKREŚLONA NA PODSTAWIE § 236.6 [WT]
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ZAMKNIĘĆ POŻAROWYCH
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ODDYMIANIA KŁATKI SCHODOWEJ

Piętro	Nr. pom	Nazwa	Powierzchnia
-2	1	Hala parkingu	1498,50 m2
-2	2	Rampa	275,30 m2
-2	3	Przedśionek ppoż.	2,39 m2
-2	4	Przedśionek ppoż.	2,39 m2
-2	5	Pom. gospodarcze	5,08 m2
-2	6	Pom. gospodarcze	5,20 m2
-2	7	Pomieszczenie separatora	7,72 m2
-2	8	Szyb wind	6,60 m2
-2	9	Hydrofornia	80,22 m2
-2	10	Magazyn	34,86 m2
-2	11	Szatnia damska	16,50 m2
-2	12	Szatnia męska	16,48 m2
-2	13	Pom. gospodarcze	61,25 m2
-2	14	Hol	60,22 m2
-2	15	Wentylatornia	284,37 m2
-2	16	Wentylatornia	64,84 m2
-2	17a	Komunikacja	12,60 m2
-2	17b	Rozdzielnia pożarowa	4,17 m2
-2	18	Komora oddymiania	23,16 m2
-2	19	Klatka schodowa B1	43,50 m2
-2	20	Szyb windy	4,47 m2
-2	21	Klatka schodowa A2	29,47 m2
		Razem	2539,29 m2

KONDYGNACJA NIE PRZEZNACZONA NA STAŁY POBYT LUDZI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

BUDYNEK D
UNIWERSYTEU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
POZNAŃ, UL. TOWAROWA 55

RZUT KONDYGNACJI -2Skala: 1:200
Sierpień 2017