




WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI: 38 kg



LEGENDA:

- GRANICA STREF POŻAROWYCH
- POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA TYP ABC 6 kg
- GAŚNICA TYP XX kg
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
- HYDRANT WEWNĘTRZNY DN33
- ALARMOWY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- URUCHAMIANIE ODDYMANIA
- RĘCZNE URUCHAMIANIE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- DRZWI PPRZECIWOPOŻAROWE. ZAMYKAĆ!
- NIE UŻYWAĆ DZWIGU W PRZYPADKU POŻARU
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W DÓŁ
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W GÓRĘ
- DRZWI EWAKUACYJNE
- KONTROLA DOSTĘPU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU OKREŚLONA NA PODSTAWIE § 236.6 [WT]
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ZAMKNIĘĆ POŻAROWYCH
- CENTRALKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA ODDYMANIA KLATKI SCHODOWEJ

PRZYJĘTA MAKSYMALNA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ NA PARTERZE BUDYNKU WYNOŚI 522 OSOBY

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
BUDYNEK D
UNIWERSYTEU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
POZNAŃ, UL. TOWAROWA 55
RZUT PARTERU
Skala: 1:200
Sierpień 2017