


WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJI WYNOŚI:
- GMACH GŁÓWNY - 57 kg,
- POMIESZCZENIE ROZDZIELNI - 3 kg.



- LEGENDA:**
- GRANICA STREF POŻAROWYCH
 - POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO
 - KIERUNEK EWAKUACJI
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - GAŚNICA TYP ABC 6 kg
 - GAŚNICA TYP XX kg
 - DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA WYPOSAŻENIE LABORATORIUM XX kg
 - KOC GAŚNICZY
 - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
 - HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
 - URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
 - PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - NIE UŻYWAĆ DŹWIGU W PRZYPADKU POŻARU
 - KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
 - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
 - DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
 - DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
 - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL II / ZLIII
PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚI MAX. 441.

Temat:	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU BUDYNEK A, BUDYNEK A-SKRZYDŁO, BUDYNEK B ORAZ PAWILONY PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 I 12 W POZNANIU		
	Nazwa rysunku: BUDYNEK A - RZUT PRZYZIEMIA		
Nr rys.:	Skala:	Data:	
03	1:200	Kwiecień 2025	

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.
Autor opracowania: J.P. Projekt Jacek Podjama