



LEGENDA:

- PODZIAŁ UŻYTKOWANIA BUDYNKU
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- GAŚNICA ABC, 6kg
- DODATKOWA GAŚNICA STANOWIĄCA XX KG WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
- KOC GAŚNICZY
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- NIE UŻYWAĆ DZWIgu W PRZYPADKU POŻARU
- KLUCZ DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- DRZWI EWAKUACYJNE
- PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
- STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM
- CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZL II / ZL III
PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚI 164.
WYMAGANA ILOŚĆ ŚRODKA GAŚNICZEGO NA KONDYGNACJĘ WYNOŚI 30 kg

Temat:	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UNIwersytet Ekonomiczny w Poznaniu BUDYNEK A, BUDYNEK A-SKRZYDŁO, BUDYNEK B ORAZ PAWILONY PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 I 12 W POZNANIU		
	Nazwa rysunku: BUDYNEK B - RZUT PRZYZIEMIA		
	Nr rys.: 03	Skala: 1:200	Data: Kwiecień 2025
<small>© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości. Autor opracowania: J.P. Projekt Jacek Podjama</small>			